



Neue Stützwand

Index	Datum	Bezeichnung

Bauvorhaben:
 FZ-Wohnen GmbH
 Familienzentrum 6
 91332 Heiligenstadt i. Ofr.
**38 Seniorenwohnungen
 Haus Leinleiter Tal**

Architekt:
 Dipl.-Ing. Ulrich K. Arndt
 Leydenallee 37 b
 12167 Berlin

Gebäudetechnik:
 Heizung / Sanitär / Lüftung / Elektro
 Planungs- u. Sachverständigenbüro
 Archim Frey
 Peter - Vischer - Straße 14
 12157 Berlin
 T.: 030.79784685
 M.: 0171.7449302

Gewerk: Lüftung
 Planinhalt: Grundriss 7.OG.
 Planstand: 14.03.2008 - Index 0
 Maßstab: 1 : 100
 Datum: 14.03.2008
 Blatt-Nr.: SW6 20HLS

Sämtliche Auflagen, Hinweise und Ergänzungen aus der Baubeschreibung sind zu berücksichtigen.
 Dimensionen der Anschlussleitungen siehe Strangschemata

- Legende**
- +87.00 = vorh. Gelände
 - +112.40 = ...
 - dT dichte Tür
 - dsT dichte Tür, selbstschließend
 - RS vollwandige Tür
 - T30 Rauchschutztür n. DIN 18095, selbstschließend
 - T90 feuerhemmende Tür, selbstschließend
 - (F) feuerbeständige Tür, selbstschließend
 - BRH Elektromagn.Feststellanlage
 - rh mit Brandmelder u. bauaufs.Zulassung
 - NA Brüstungshöhe bezogen auf OK FFB
 - raumhoch
 - Notausgang, von innen stets ohne Hilfsmittel zu öffnen
 - Neues Bauteil gem. Statik und Brandschutznachweis

Alle Bäder- und WC-Räume werden mit MAICO-Abflüßer ER-80-H (Feuchtesteuerung) in UP-Gehäuse ER-UPD ausgerüstet, einschl. Hygrosat HY-5, zusätzlich manuelle Bedienung über einen Lichtschalter, mit Nachlaufrelais.

Die Abstellräume erhalten MAICO-Abflüßer ER-100-D (Dreistufenschaltung) in UP-Gehäuse ER-UPD einschl. Dreistufenschalter DS-3N.

Die beiden Küchen (Wohnungen 8+17) erhalten MAICO-Abflüßer ER-100 mit Dreistufenschalter DS-3N.

Die beiden Technikräume (HSL+ELT) erhalten MAICO-Abflüßer ER-100 mit Dreistufenschalter DS-3N.

Die vertikalen Lüftungstränge werden mit Brandschutz-Ausgleichselemente BA und mit Brandschutz-Isolierung BI ausgestattet. Anschlüsse an die Abflüßer erfolgen mit Stahrohr SFR.

SW6 09
 Grundriss 7.OG